



## الجمهورية اللبنانية المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

### التقرير اليومي لمعامل انتاج الطاقة الكهربائية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

10/10/2022      الأثنين      خلال يوم

المعمل	الطاقة المنتجة KWH	معدل تصريف المياه المعنفة m3/s	القدرة القصوى MW	القدرة الدنيا المنتجة MW	معدل مجموع القدرة المنتجة MW
ابراهيم عبد العال	390 000	11,05	21	15	16,25
بولس ارقش	819 000	10,37	46	33	34,13
شارل حلو	373 000	10,66	21	14	15,54
<b>المجموع</b>	<b>1 582 000</b>		<b>88</b>	<b>62</b>	<b>65,92</b>

### جدول حركة المياه في معامل الإنتاج وبحيرة القرعون

الوحدة		
m3/s	0,49	معدل تصريف نهر الليطاني - بحيرة القرعون
m3	42 720	كمية المياه الوافدة الى بحيرة القرعون بعد حسم الكمية المتبخره
m3	954 720	كمية المياه المعنفة في معمل عبد العال
m3	-912 000	كمية المياه المستهلكة من بحيرة القرعون
m	845,84	مستوى المياه في بحيرة القرعون (علو عن سطح البحر)
m3	102 984 000	مخزون بحيرة القرعون
Km2	7,50	مساحة الأرض المغمورة بالمياه في بحيرة القرعون (تقريباً)
m3	0	كمية المياه الوافدة من عين الزرقاء وينابيع نفق مركبة- انان ، لإنتاج الطاقة في معمل ارقش
m3	895 716	كمية المياه المعنفة في معمل بولس ارقش
m3	0	كمية المياه المستعملة من نهر بسري لإنتاج الطاقة في معمل حلو
m3	920 777	كمية المياه المعنفة في معمل شارل حلو

ان معمل عبد العال يعمل بقدرة حوالي MW 16

لقد تم استثمار كافة مصادر المياه المتوفرة ما بين عين الزرقاء و حوض انان لإنتاج الطاقة في معمل ارقش بقدرة حوالي MW 34 :  
عين الزرقاء + ينابيع النفق + المياه المعنفة في معمل عبد العال  
كما ان معمل حلو يعمل بقدرة حوالي MW 15 بما يتناسب مع المياه المعنفة في معمل ارقش + المياه الوافدة من نهر بسري

بسبب ازمة الفيول لدى مؤسسة كهرباء لبنان ولدعم الشبكة والمرافق العامة فقد قررت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتنسيق مع  
مؤسسة كهرباء لبنان زيادة انتاجها بصورة مؤقتة الى ما بين 80 و 90 ميغاواط بانتظار حل لمشكلة الفيول  
كما ان اعمال الصيانة للمجموعات الإنتاجية في المعامل الثلاث تتم بشكل دائم ومستمر للحفاظ على سلامة الإنتاج وسلامة هذه المجموعات